

# ift-Nachweis

## Klassifizierungsbericht



Nummer	21-001171-PR01 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	Smaj produkt d.o.o. Lazarevo selo bb 18110 Nis Serbien
Produkt	Zweiflügeliges Drehkipfenster mit offenbarem Mittelstück
Bezeichnung	System: ALD SMAJ
Details	Hersteller Smaj produkt d.o.o., Nis; Material Holz-Alu; Öffnungsart Dreh-/ Drehkipp; Öffnungsrichtung Gangflügel DIN rechts nach innen, Standflügel DIN links nach innen; Außenmaß (B x H) 1400 mm x 1400 mm
Besonderheiten	Glasklebung: weiss - COSMO HD-200.101

### Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



**Klasse: 4**

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



**Klasse: C5/B5**

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



**Klasse: 9A**

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09  
\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-001171-PR01 PB-A01-02-en-01

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim  
13.03.2021

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung

Daniel Gromotka, B.Eng.  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: BF5-D586C