

ift-Nachweis



Nummer 21-001171-PR03 (NW T01-A01-04-de-01)

Inhaber Smaj produkt d.o.o.
Lazarevo selo bb
18110 Nis
Serbien

Produkt Einfachfenster, einflügelig

Bezeichnung Lieferbezeichnung: Type IV68

Details Hersteller Smaj produkt d.o.o., - Nis; Öffnungsart Drehkipp; Außenmaß (B x H) 1230 mm x 1480 mm; Falzdichtungsebenen 2; Masse, flächenbezogen 25,1 kg/m²; MIG: Glasaufbau 4 Float / 16 SZR (Ar) / 4 Float; Blendrahmen: Material Holz; Ansichtsbreite 81 mm; Systembautiefe 68 mm; Flügelrahmen: Material Holz; Ansichtsbreite 76 mm; Systembautiefe 68 mm

Besonderheiten

Ergebnis

Bewertetes Schalldämm-Maß R_w und Spektrum-Anpassungswerte C und C_{tr} nach EN ISO 10140-2: 2010-09, EN ISO 717-1: 2013-03



$R_w (C; C_{tr}) = 34 (-2; -5) \text{ dB}$

Grundlagen *)

EN ISO 10140-2:2010-09


EN ISO 717-1:2013-03

EN ISO 10140-1:2016-08

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-001171-PR03 PB T01-A01-04-en-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim

11.03.2021

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
Bauakustik

Johann Baume, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauakustik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 077-5A90B